



Direzione Sanitaria

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

Titolario: II.03.05

Oggetto: Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa tra i due serbatoi Cà Dustin nel Comune di Mazzo di Valtellina (SO), Codice commessa 160460B100.

Spett.le

UFFICIO D'AMBITO

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

segreteria@pec.atosondrio.it

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione presentata, si osserva che l'intervento in progetto rappresenta una miglioria rispetto allo stato dei fatti e pertanto si esprime **parere favorevole con la condizione** che:

- tutti i materiali destinati a venire a contatto con l'acqua per il consumo umano siano idonei allo scopo
- l'intervento, nella sua interezza, non deve interferire e/o creare potenziali pericoli per cessione, inquinamento od altro con la rete acquedottistica comunale o recare nocumento all'ambiente, animali e/o persone.

Si fa tuttavia presente che, da quanto appurato dalla relazione di progetto allegata, lo Scrivente deduce che l'acqua alimentante il serbatoio Castello ed al servizio dell'omonima frazione, risulta esclusa dal trattamento di potabilizzazione raggi U.V. installato per l'acqua del serbatoio Piazzola. Pertanto, al fine di assicurare l'erogazione di acqua rispondente ai requisiti di idoneità al consumo umano, si renderà necessario il monitoraggio dell'acqua distribuita.

Distinti saluti.

Il Direttore del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente
Dr.ssa Enza Giompapa

Il Responsabile della pratica: TdP M. Franceschini – Tel. 0342/707338

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.