

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 48 DEL 24.05.2019

Istanza – estremi di ricezione	Osservazione presentata	Determinazione dell'Ufficio d'Ambito
Prot.687 del 09.04.2019	1 L'istante richiede impegno scritto al riconoscimento di danni diretti o indiretti cagionati al fabbricato di sua proprietà e sistemazione immediata, entro 7 giorni, oppure Fideiussione di € 20.000, prima dell'inizio dei lavori a disposizione per il pagamento dei lavori di sistemazione in caso di danni causati dai lavori.	L'osservazione presentata non è ritenuta accoglibile in quanto eventuali danni cagionati in fase di esecuzione dei lavori saranno risarciti secondo le modalità di legge, previo reclamo presentato a S.Ec.Am. S.p.A. entro i termini previsti dalla legge.
	2 Il medesimo istante chiede l'allaccio idrico alla nuova tubazione a spese del Gestore per ovviare al problema di bassa pressione sull'attuale allaccio.	Non è possibile accogliere l'osservazione presentata in quanto la nuova tubazione fa parte della rete di adduzione ed eventuali allacci sono ritenuti idonei solo sulla rete di distribuzione.
	3 Il medesimo istante chiede il posizionamento di sassi a monte della nuova tubazione, come muro a secco o base per un eventuale successivo terrazzamento e la cancellazione di qualsiasi vincolo di distanza dal tubo per tutti i mappali interessati	Non è possibile accogliere l'osservazione presentata. All'interno della relazione geologica sono presenti le seguenti prescrizioni: 1- Mantenimento dell'assetto idrogeologico locale, senza modifica significativa delle morfologie attuali. 2- Ritombamento delle trincee di alloggiamento delle reti con materiali naturali oggetto di scavo mantenendo la separazione con il terreno di coltivo. 3- Inerbimento in tempi brevi delle superfici oggetto di rimobilizzazione al fine di scongiurare il dilavamento e l'erosione derivante dal ruscellamento delle acque meteoriche.
Prot.698 del 10.04.2019	4 L'istante chiede di concordare sopralluogo con un referente tecnico per valutare l'effettiva consistenza delle aree da asservire e di quelle da occupare temporaneamente in vista del relativo indennizzo. Chiede inoltre che, in tale occasione, venga individuato e contrassegnato con apposita martellatura arboreo da abbattere, per il quale si riserva di richiedere il trasporto in luogo più idoneo al recupero .	L'osservazione presentata trova accoglimento. Il Gestore eseguirà sopralluogo congiunto come richiesto dai proprietari, prima dell'inizio dei lavori.