



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, li 26 giugno 2019

Autorizzazione N. 93/19

Impianto di depurazione della Valmalenco, nel comune di Torre di Santa Maria e relativo agglomerato. Prima integrazione dell'autorizzazione n. 280/16.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la prima istanza di integrazione dell'autorizzazione n. 280/18 del 28 novembre 2016, richiesta dalla Società SECAM S.p.a., tramite nota n. 8395, del 27 marzo 2019, relativa alla rete fognaria del comune di Chiesa in Valmalenco, facente parte dell'agglomerato dell'impianto di depurazione di Torre di Santa Maria, per la realizzazione di 2 nuovi sfioratori per il collettamento della località Primolo;

Viste le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla Società SECAM S.p.a. con email del 20 giugno 2019, in ordine allo scarico di troppo pieno della cameretta denominata C-ES01, che rappresenta un ulteriore scarico in situazioni per le quali anche lo scarico della cameretta C-ES04 non sia sufficiente;

Preso atto che le tubazioni di scarico dei 2 nuovi sfioratori confluiranno nel torrente Rovinone, sponda sinistra;

Considerato che, gli interventi sono stati presentati con allegati i progetti esecutivi, a firma dell'ing. Ettore Cabello (21/02/2019 e aggiornamento del 18/06/19) con le rispettive schede tecniche, relative alle caratteristiche dei punti di scarico;

Verificato che le relazioni tecniche dei progetti riportano le verifiche sulle condizioni di scarico dei manufatti;

Visto il versamento delle spese di istruttoria, pari a € 120,00, effettuato in data 18 marzo 2019, dalla società SECAM S.p.a.;

Vista la direttiva 91/271/CEE;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il nuovo Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n.6



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

autorizza

alla società Secam S.p.a., ai sensi del D.Lgs. 152/06, i seguenti scarichi di pubblica fognatura nel comune di Chiesa in Valmalenco (individuati graficamente negli estratti cartografici allegati):

2 scaricatori di piena , aventi codici PP0140190007/8, con scarico nel torrente Rovinone;

sino al **28 novembre 2020**, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 280/18 del 28 novembre 2016, ad eccezione dei riferimenti normativi al R.R. n. 3/06, che si intendono sostituiti con quelli di cui all'allegato E, Sezione 1, del nuovo Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n.6.

La presente autorizzazione potrà essere integrata o modificata e potrà essere sospesa o revocata qualora vengano meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio; il mancato adempimento alle prescrizioni ivi contenute comporterà inoltre l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori previsti al Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'ATO della Provincia di Sondrio per confluire nel provvedimento finale di conclusione della conferenza di servizi avente per oggetto il collettamento fognario dell'abitato di Primolo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI
(firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Ref. Ivan Bonacini 0342 531618 - E-mail: ivan.bonacini@provinciasondrio.gov.it



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

