

Alla c.a.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
Email: segreteria@pec.atosondrio.it

SEDE

Oggetto : IMPIANTI DI DEPURAZIONE NELLE FRAZIONI SPLUGHETTA E STARLEGGIA NEL COMUNE DI CAMPODOLCINO. CODICE COMMESSA 160350I100 – Parere U.T.R. Montagna

In riferimento alla Vostra richiesta, nostro prot. AE11.2019.1041 del 20.03.2019, di partecipazione alla conferenza di servizi di cui in oggetto, sulla scorta degli elaborati di progetto a firma degli Ing. Luigi e Fabio Bernardi, si prende atto che le opere consistono nella realizzazione di IMPIANTI DI DEPURAZIONE NELLE FRAZIONI SPLUGHETTA E STARLEGGIA NEL COMUNE DI CAMPODOLCINO.

Considerato che:

- il collettore in progetto interferisce attraverso n. 2 scarichi su reticolo di competenza regionale. Il primo (vedi tavola 3) ubicato in sponda dx nella Valle Zancia a valle dell'attraversamento comunale. Il secondo (vedi tavola 3) ubicato in sponda sx nella Valle di Starleggia a valle dell'attraversamento comunale;
- l'intervento riveste carattere di pubblica utilità;

lo scrivente ufficio rilascia **parere di compatibilità idraulica positivo** all'intervento proposto con le **seguenti prescrizioni**:

- il tratto immediatamente fuori dallo scarico, **al fine di evitare fenomeni di dilavamento del versante**, dovrà essere adeguatamente protetto con dissipatore di energia del flusso di corrente, (es. posa di selciato alla rinfusa).
- **prima dell'inizio dei lavori**, l'Ente attuatore dell'intervento dovrà presentare a questo Ufficio, istanza di concessione:
 1. di scarico nel torrente Valle Sancia a valle dell'attraversamento comunale in sponda sx (indicato nella tavola 2).
 2. di scarico nel torrente Starleggia a valle dell'attraversamento comunale in sponda dx (indicato nella tavola 3);

La domanda dovrà essere predisposta tramite applicativo SIPIUI), corredata da Relazione di Compatibilità Idraulica (TR100) e da planimetria e sezione in corrispondenza degli scarichi con indicate le quote/altezze rispetto al fondo alveo;

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

PIETRO LENNA

Referente per l'istruttoria della pratica: VALENTINO CASTELLI

Tel. 0342/530248