



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

Sondrio, 23 settembre 2019

Rif. vs. prot. n. 1516

Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
Via Trieste, 8
23100 SONDRIO
segreteria@pec.atosondrio.it

Oggetto: Collettamento dei reflui fognari di Gerola Alta e Pedesina all'impianto consortile di Rogolo nei comuni di Gerola Alta, Pedesina e Rasura.

Parere istruttorio e contestuale avvio di procedimento autorizzativo.

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi con nota pervenuta in data 6 settembre 2019 e registrata al protocollo al n. 23264, preso atto che l'intervento interessa la strada provinciale n. 7 "della Val Gerola", esprimo parere favorevole subordinatamente alle prescrizioni di seguito indicate.

La posa della condotta e dei manufatti non dovrà creare alcun danno alle opere stradali ed alla pavimentazione, quindi si dovranno effettuare gli scavi tagliando la pavimentazione, evitando di instabilizzare il piano viabile e le opere di sostegno, effettuando il puntellamento dei muri, ove si rendesse necessario, e producendo la verifica statica dei tratti di condotta fissati alle strutture portanti stradali, nonché la verifica statica dei carichi stradali della condotta e dei manufatti, posati al di sotto della piattaforma. Anche nel tratto di strada dismesso, ma di proprietà provinciale, dovranno essere assicurati tutti i ripristini e le attenzioni sopradescritte.

Non è possibile posare né agganciare alcuna struttura al nuovo ponte in Val di Pai, quindi si dovrà seguire il percorso originale in galleria.

Per quanto riguarda i ripristini della pavimentazione e del sottofondo stradale si allegano le prescrizioni generali del sottoscrivendosi disciplinare di concessione.

I lavori non dovranno comportare l'interruzione della circolazione, bensì unicamente, e ad eccezione dei periodi festivi e dei fine settimana o di altre occasioni prescritte da questo ufficio, la limitazione del traffico a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e nelle ore di punta con il supporto di movieri per evitare accodamenti; quindi, al momento della richiesta delle competenti ordinanze di regolazione del traffico, dovranno essere prodotte le tavole grafiche ed i cronoprogrammi delle lavorazioni che comporteranno condizionamenti al traffico.

La conclusione dell'istruttoria, mediante stipula del disciplinare di concessione, è inoltre subordinata al versamento della somma di € 55.000,00, quale deposito cauzionale, che dovrà essere effettuato alla tesoreria della Provincia di Sondrio presso la Banca Popolare di Sondrio codice IBAN - IT 86 S05696 11000 000002935X25, specificando la seguente causale: "deposito cauzionale – posa collettore fognario s.p. 7 Gerola Alta – Pedesina - Rasura". Per effettuare il deposito può altresì essere stipulata una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, di cui dovrà essere prodotto l'originale, che rimarrà valida fino al momento in cui la Provincia rilascerà l'autorizzazione di svincolo.

foglio n. 1 di 2



PROVINCIA DI SONDRIO

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO TECNICO PREPOSTO

Ing. Bernardo Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- prescrizioni ripristini stradali
- sezione di progetto

Ref.ti: Geom. Angela Negrini (tel. 0342 531269)
Sig. Dario Sera (tel. 0342 531265)

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" oltre che nell'oggetto della PEC

foglio n. 2 di 2