



Direzione Sanitaria

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Val

OGGETTO: PRATICA N. 042

Potenziamento della rete di approvvigionamento idrico del Comune di Morbegno, nuovo serbatoio di accumulo Campovico – VARIANTE : **ricostruzione serbatoio esistente.**

- Codice commessa 150010B100 -

alla c.a

Spett.Le
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
del Referente per l'istruttoria
Geom. Michele Arcadio
Pec:segreteria@pec.atosondrio.it

Con riferimento alla pratica in oggetto, esaminata la documentazione presentata e constatata la migliororia rispetto allo stato di fatto

SI ESPRIME

parere favorevole alle seguenti condizioni :

- 1) Tutti i materiali ed attrezzature destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano dovranno essere compatibili all'utilizzo e certificati allo scopo;
(D.M. n. 174/2004).
- 2) Sia in fase di esecuzione che in opera, quanto realizzato non deve in alcun modo interferire e/o creare potenziali pericoli all'ambiente, animali e/o persone ; in proposito, dovranno essere predisposte tutte le precauzioni del caso.
- 3) Gli interventi previsti, dovranno sempre e comunque essere adeguati al fabbisogno idropotabile della popolazione interessata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Riccardo Fumagalli

Responsabile del procedimento: Dr Riccardo Fumagalli (tel. 0343 67308)

Responsabile della Pratica : il TDP D. Camarri (tel.0342 643272)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.