



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

Tit. II/03.05

Oggetto: Manutenzione straordinaria su opere di captazione con messa in opera di recinzione ZTA ove non presente nei comuni di Aprica, Teglio, Tirano, Sernio e Vervio (SO).

Codice Commessa 190820A100

Procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Spett.le

UFFICIO D'AMBITO

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

C/O AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CORSO XXV APRILE, 25

23100 S O N D R I O

segreteria@pec.atosondrio.it

Con riferimento alla pratica in oggetto ed esaminata la documentazione presentata, si osserva che il progetto ha per obiettivo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e miglioria di varie sorgenti e di due pozzi siti nei Comuni di Aprica, Teglio, Tirano, Sernio e Vervio. I lavori in progetto consistono nella posa ed il ripristino delle recinzioni delle Zone di Tutela Assoluta con realizzazione delle canalizzazioni e delle trincee drenanti per l'allontanamento delle acque superficiali e meteoriche e, ove necessario, nel rifacimento dei calcestruzzi ed intonaci e delle eventuali impermeabilizzazioni delle coperture delle strutture delle opere di presa, saranno inoltre istituite ed eventualmente implementate nei PGT dei Comuni interessati le Zone di rispetto.

Tali interventi sono già stati segnalati in passato dallo Scrivente ai gestori degli acquedotti comunali.

Si segnala altresì che con ns. nota di protocollo n. 4798 del 25/01/2018 è stato emesso parere igienico sanitario (allegato in copia alla presente) per i 2 pozzi "Foro Boario" siti nel Comune di Tirano, al quale si rimanda.

Si fa presente che allo scrivente Servizio risulta sconosciuta la sorgente denominata "Frera" nel Comune di Teglio; inoltre dagli elaborati presentati si evidenzia che per la "Fontanacce" - Comune di Teglio non sono previste opere di canalizzazione della Zona di tutela assoluta.

Considerato quanto sopra si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, attrezzature e componenti che si prevede utilizzare, dovranno essere compatibili all'utilizzo, certificati allo scopo ed atti a garantire qualsiasi contaminazione della risorsa idrica a garanzia della potabilità;



Direzione Sanitaria

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

- sia in fase di esecuzione che in opera, quanto realizzato non deve in alcun modo interferire e/o creare potenziali pericoli o recare nocumento all'ambiente, animali e/o persone; in proposito, dovranno essere attuate tutte le precauzioni del caso così come indicato nella "relazione paesaggistica" allegata agli atti.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dr.ssa Enza Giompapa

Il Responsabile della Pratica: T.d.P. M. Franceschini (0342/707338)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.