



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

Titolario: II.03.05

Oggetto: T.U. 11.12.33 N. 1775 R.r. 24.03.2006 N. 2 - Domanda in data 31.05.2016, successivamente integrata il 25.07.2017 per concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile da N. 2 pozzi in loc. "Foro Boario" nel territorio del Comune di Tirano (SO).

Spett.le PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
Servizio Acque ed Energia
protocollo@cert.provincia.so.it

Con riferimento all'oggetto, si osserva quanto segue:

- i due pozzi denominati "Foro Boario 1 e 2" sono esistenti ed utilizzati per scopi idro-potabili dal Comune di Tirano già da diversi anni
- questo Servizio ha già trasmesso in passato diverse note contenenti indicazioni volte alla salvaguardia dell'acquifero captato; infatti, considerato che i due pozzi risultano sprovvisti delle aree di salvaguardia e che si trovano localizzati a ridosso del centro abitato, era stato a suo tempo indicato di tutelare gli stessi utilizzando un criterio idro-geologico "temporale", nell'impossibilità di adottare quello "territoriale"
- gli esami, sia microbiologici che chimico-fisici, nel corso degli anni hanno dato sempre esito favorevole ad eccezione di un riscontro occasionale di ferro in concentrazioni superiori ai limiti di legge

Considerato quanto sopra e quanto indicato nella relazione idro-geologica della Dott.ssa Da Prada allegata alla domanda, si evince la vulnerabilità degli acquiferi in oggetto e pertanto si esprime

parere favorevole condizionato con le seguenti prescrizioni:

- realizzare le aree di salvaguardia utilizzando i criteri di protezione indicati atti a tutelare le acque e proteggere le stesse
- vietare nell'area circostante i due pozzi le attività potenzialmente inquinanti come fiere del bestiame, dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali o strade, deposito di materiali pericolosi di varia natura ecc.
- tutti i materiali destinati a venire a contatto con l'acqua per il consumo umano devono essere idonei allo scopo.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio ISP VALT.
Dr.ssa Enza Giompapa

Il Responsabile della pratica: TdP M. Franceschini – Tel. 0342/707338

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

